



Embu Guaçu, 19 de fevereiro de 2025

Ofício nº. 026/2025

Assunto: Indicação de Estudo para Implantação de Redutor de Velocidade

De: Secretário de Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança Pública

Para: Câmara Municipal de Embu-Guaçu – Gabinete da Presidência

Ref.: Indicação Nº 013/2025/PRES – C.I. nº 113/2025 SEMUTRANS

O Secretário Municipal de Segurança, Transporte e Mobilidade, no uso de suas atribuições legais e regulamentares que lhe confere a Lei complementar nº 175/2022, cumprimentando cordialmente, vem através deste encaminhar resposta:

Em atendimento ao requerimento realizado pelo ilustríssimo Presidente Vereador, segue o parecer:

Foi realizado visita no alusivo local, bem como, encaminhamento de Solicitação de Instalação de Redutor de Velocidade para a Secretaria de Infraestrutura.

Diante do exposto apresento votos de elevada estima e consideração, no aguardo do retorno.

Sem mais.
Att.

Israel Neres de Farias
Secretário de Segurança, Transporte e Mobilidade



Embu Guaçu, 19 de fevereiro de 2025

Ofício nº. 027/2025

Assunto: Indicação de Estudo para Implantação de Redutor de Velocidade

De: Secretário de Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança Pública

Para: Câmara Municipal de Embu-Guaçu – Gabinete da Presidência

Ref.: Indicação Nº 046/2025/PRES – C.I. nº 122/2025 SEMUTRANS

O Secretário Municipal de Segurança, Transporte e Mobilidade, no uso de suas atribuições legais e regulamentares que lhe confere a Lei complementar nº 175/2022, cumprimentando cordialmente, vem através deste encaminhar resposta:

Em atendimento ao requerimento realizado pelo ilustríssimo Presidente Vereador, segue o parecer:

Foi realizado visita no alusivo local, bem como, encaminhamento de Solicitação de Instalação de Redutor de Velocidade para a Secretaria de Infraestrutura.

Diante do exposto apresento votos de elevada estima e consideração, no aguardo do retorno.

Sem mais.

Att.

Israel Neres de Farias

Secretário de Segurança, Transporte e Mobilidade



Embu Guaçu, 21 de fevereiro de 2025

Ofício nº. 029/2025

Assunto: Implantação de Sinalização de Área Escolar

De: Secretário de Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança Pública

Para: Câmara Municipal de Embu-Guaçu – Gabinete da Presidência

Ref.: Indicação Nº 017/2025/PRES

Anexo: Foto

O Secretário Municipal de Segurança, Transporte e Mobilidade, no uso de suas atribuições legais e regulamentares que lhe confere a Lei complementar nº 175/2022, cumprimentando cordialmente, vem através deste encaminhar resposta:

Em atendimento ao requerimento realizado pelo ilustríssimo Presidente Vereador, segue o parecer:

Foi realizado visita no alusivo local, e analisando, será implantada a sinalização requerida, oportunamente, aguardando apenas aquisição do material para sinalizar.

Diante do exposto apresento votos de elevada estima e consideração, no aguardo do retorno.

Sem mais.

Att.

Israel Neres de Farias

Secretário de Segurança, Transporte e Mobilidade



OFÍCIO Nº 048/2025

Embu-Guaçu, 19 de fevereiro de 2025.

Gabriel Ferraz Gervásio
Chefe de Divisão de Programas e Projetos

Referência: Resposta à o Ofício 013/2025/EXP-PRES, indicação nº 067/2025.

Vossa Senhoria,

Com os devidos cumprimentos, venho, por meio deste, encaminhar a resposta ao ofício enviado pelo Sr João Domingues Mendes, Presidente da Câmara Municipal de Embu Guaçu encaminhado para a Secretaria Municipal de Educação para a solução dos problemas de patologias no telhado da Escola Municipal Etelvina Delfim Simões e da Escola Municipal Clara Rodrigues.

Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais ou para auxiliar no que for necessário para a execução desta medida.

Gabriel Ferraz Gervásio
Engenheiro Civil
CREA: 5070487826-SP

Eng. Civil Gabriel Ferraz Gervásio
Chefe de Divisão de Programas e Projetos.
CREA: 5070487826-SP.

Claudia Nunes de Oliveira
RG: 28.135.370-3
Secretária Municipal de Educação

Claudia Nunes de Oliveira
Secretária de Educação



RELATÓRIO DE VISTORIA DE IMÓVEL

Objeto: Vistoria "in loco" na Escola Municipal Clara Rodrigues.

Localização: Rua Chiyomatsu Otani, 115 Chácara Flórida I – Embu Guaçu/SP.

Objeto: Vistoria "in loco" na Escola Municipal Etelvina Delfim Simões.

Localização: Rua David Farah, 45 Vila Louro – Embu Guaçu/SP.

Resposta de Ofício: 013.2025

1. DO IMÓVEL

Atendendo a solicitação, eu, Eng. Civil Gabriel Ferraz Gervásio, Chefe de Divisão de Programas e Projetos, realizei a visita técnica "in loco" no endereço acima citado, coletei informações, para a emissão deste relatório.

Em vistoria foi verificada algumas situações:

Escola Municipal Clara Rodrigues.

Telhado: A estrutura do telhado está em boas condições mas foi verificado que o existe algumas telhas que estão quebradas mas já foram comprados os materiais e entregue na unidade escolar, como é um trabalho em altura precisamos de equipamentos de EPIs para que os funcionários não venham sofrer nenhum acidente de trabalho, Já foi feito o pedido de equipamentos de segurança para trabalho em altura e está pra chegar ainda nesta semana datada neste documento, entendemos a urgência da situação e estamos fazendo de tudo para que possamos trocar as telhas o mais rápido possível.

Forro: Já foi feito a troca do forro da dispensa e esta para ser entregue o madeiramento para finalizar o forro de um dos banheiros.

Fotos do 01 a 06.

Escola Municipal Etelvina Delfim Simões.

Telhado: A estrutura do telhado da unidade escolar está em boas condições, mas é preciso de manutenções, há 7 telhas kalhetões que estão com patologias e precisam ser substituídas, com a urgência que requer o caso. A Secretaria da Educação está ciente e tomando as ações necessárias para que tudo possa ser feito o mais breve possível, foi iniciado uma equipe de reformas escolares e feito um cronograma para atender todas as demandas conforme suas necessidades.



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 01: Estrutura do Telhado.




Foto 02: Estrutura do Telhado.




Foto 03: Forro da sala interditada.




Foto 04: Cumieira Quebrada.





Foto 05: Forro Despensa.



Foto 06: Forro banheiro.



Foto 07: Kalhetão Quebrado.




Foto 08: Kalhetão Quebrado.





Foto 09: Alvenaria demolida.



Foto 10: Infiltração na Laje.



CONCLUSÃO

Diante do exposto, será necessária manutenção de alguns pontos das unidades escolares para que tais pontos citados possam ser resolvidos. Até que possamos fazer uma reforma completa em toda unidade escolar.

Embu-Guaçu, 19 de Fevereiro de 2025

Gabriel Ferraz Gervásio
Engenheiro Civil
CREA/SP 5070487826


Eng. Civil Gabriel Ferraz Gervásio
Chefe de Divisão de Programas e Projetos.
CREA: 5070487826-SP.